

## 1. INTRODUÇÃO

---

O presente relatório foi elaborado no âmbito do “Controlo da Qualidade das Águas 2009 – AMDE – Associação de Municípios do Distrito de Évora”.

Com o objectivo de verificar a qualidade da água de abastecimento para consumo humano em pontos das redes de abastecimento municipal, foram realizadas, no 2º trimestre do ano 2009, campanhas de amostragem com frequência quinzenal. Os parâmetros analisados variaram, em cada campanha, de acordo com o definido no ponto 3.

Este relatório destina-se a fornecer um resumo dos resultados obtidos no controlo analítico destas águas, apresentando, para cada sistema, um tratamento estatístico dos resultados, informações relativas à qualidade das águas e ao número de incumprimentos face à legislação em vigor, Decreto-Lei Nº 306/2007, de 27 de Agosto. Fornece, ainda, indicações relativas às próprias campanhas de amostragem, procedimento de colheita e métodos analíticos utilizados em cada determinação.

No Anexo II do referido diploma são definidos os controlos de rotina e inspecção, bem como as frequências mínimas de amostragem e análise da água para consumo humano. O Controlo de Rotina inclui 15 parâmetros e tem por objectivo fornecer regularmente informações sobre as características organolépticas e microbiológicas da água, assim como da eficácia do tratamento, de modo a verificar a conformidade com os valores paramétricos estabelecidos.

O Controlo de Inspeção tem por objectivo verificar se os valores paramétricos são cumpridos e inclui todos os parâmetros, excepto se a Direcção-Geral da Saúde autorizar que, durante um período, alguns parâmetros não sejam determinados por ser improvável a sua presença em concentrações que impliquem o incumprimento dos valores paramétricos. O Controlo de Inspeção nas águas de abastecimento incluiu todos os parâmetros, à excepção de  $\alpha$ -total, b-total, Tritio e Dose Indicativa Total.

## 2. LOCAIS DE COLHEITA

O município de Vendas Novas possui quatro sistemas de abastecimento público de água, sendo considerados, no âmbito do controlo analítico, e no período a que o relatório diz respeito, os seguintes pontos de amostragem:

Sistema	Ponto de Amostragem
Bica Fria	Café Alkimia
	Casa Particular António M. Caldeira
	Drogaria Dias
	Edifício Câmara Municipal
	Lar Nossa Senhora Saúde
	Lp Motores En4km54Bombel
	Pastelaria A Princesa
	Restaurante Neutel
Landeira	Casa Particular Horácio Barrosinho
	Casa Particular Olívia M. Barrosinha
	Centro de Saúde
Vendas Novas	Parque Industrial V.Novas lote 24
Piçarras	Casa Particular José Galvão Dionisio
	Naciolindo Alexandre

**Tabela 1:** Locais de colheita

### 3. CAMPANHAS DE AMOSTRAGEM

#### 3.1 Datas e Locais de Amostragem

Nas campanhas de amostragem participaram os técnicos de colheitas Luís Fernandes e Josué Barão.

Os ensaios realizados em cada ponto de amostragem encontram-se compilados na tabela 2.

Locais de Colheita	Data	Grupo de Análise <sup>1)</sup>
<b>Bica Fria</b>		
Café Alkimia	1/04	CR1+CR2
Casa Particular António M. Caldeira	23/06	CR1+CR2
Drodaria Dias	15/04	CR1
Edifício Câmara Municipal	29/04	CR1+CR2+CI
Lar Nossa Senhora Saúde	13/05	CR1
LP Motores En4,5Km54 Bombel	9/06	CR1
Pastelaria A Princesa	9/06	CR1
Restaurante Neutel	13/05	CR1
<b>Landeira</b>		
Casa Particular Horácio J. Barrosinho	23/06	CR1
Casa Particular Olívia J.Barrosino	23/06	CR1+CR2
Centro de Saúde	13/05	CR1
<b>Vendas Novas</b>		
Parque Industrial V. Novas Lote 24	26/05	CR1+CR2
<b>Piçarras</b>		
Casa Particular José Galvão Dionisio	23/06	CR1

Locais de Colheita	Data	Grupo de Análise <sup>1)</sup>
Casa Particular Naciolindo Alexandre	15/04	CR1+CR2

**Tabela2:** Descrição das campanhas de amostragem

Notas:

1) Grupos de Análise:

**CR1 (Controlo de Rotina):** Cloro Residual Livre, Coliformes Totais, *E. coli*;

**CR2 (Controlo de Rotina):** Cor, Turvação, Cheiro, Sabor, pH, Condutividade, Nitratos, Amónio, Oxidabilidade, Manganês, N° de Total de Germes 22°C e N° de Total de Germes 37°C;

**CI (Controlo de Inspeção):** Nitritos, Ferro, Alumínio, Clostridium perfringens e Esporos Clostridio, Sulfatos, Cloretos, Sódio, Boro, Cobre, Fluoretos, Arsénio, Cádmio, Cianetos, Crómio, Mercúrio, Níquel, Chumbo, Antimónio, Selénio, Pesticidas Individuais, Pesticidas Totais, Trihalometanos Total, Clorofórmio, Bromofórmio, Dibromoclorometano, Bromodichlorometano, Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares, benzo-a-pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(ghi)perileno e Indeno (1,2,3-cd)pireno, Benzeno, Bromatos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, 1,2-Dicloroetano, Cálcio, Magnésio, Dureza Total, Carbono Orgânico Total (TOC) e Enterococos, a-total, b-total, Trítio, Dose indicativa Total;

**Pesticidas Individuais:** Metalaxil, Linurão, Clortolurão, Terbutilazina e Desetilterbutilazina.

### 3.2 Procedimento de Colheita, conservação e transporte de amostras

A colheita das amostras foi efectuada de acordo com Procedimento Geral P1.PC2 – Colheita de Amostras de Água. Os recipientes com as amostras foram identificados e acondicionados em malas térmicas com acumuladores térmicos e controladores de temperatura, garantindo as devidas condições de frio durante o transporte. As amostras foram entregues no laboratório no final de cada dia de colheitas, tendo o processo analítico sido iniciado imediatamente após a recepção das mesmas.

Os procedimentos de conservação e armazenamento das amostras foram os definidos nos procedimentos técnicos respectivos e encontram-se compilados na tabela 3:

Determinação	Recipiente	Técnica de conservação	Tempo máximo entre a colheita e o início da análise
Parâmetros Microbiológicos	Vidro/polipropileno esterilizado	Tiosulfato de Sódio	24 h
Cloro Residual Livre, Cloro Total	-	-	Determinação no local
pH, Condutividade, Oxidabilidade, Amónio, Cor, Nitratos, Nitritos, Sulfatos, Cloretos e Turvação	Polietileno/Vidro	Refrigeração	pH, Condutividade, Oxidabilidade e Amónio - 24 h Cor, NO <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> e Turvação - 48 h

Determinação	Recipiente	Técnica de conservação	Tempo máximo entre a colheita e o início da análise
			Sulfatos - 7 dias Cloretos -28 dias
Fluoretos, Boro e Sódio	Polietileno	Refrigeração	Fluoretos, Sódio e Boro - 28 dias
Cheiro e Sabor	Vidro	Refrigeração	6 h
PAH, Benzo-a-pireno	Vidro Escuro	Refrigeração	7 Dias (Extracção) 40 dias (Análise)
Benzeno, Bromato e 1,2 Dicloroetano	Vial Vidro com Septo	Refrigeração	1 mês
Cianetos	Polietileno/Vidro	Refrigeração: pH > 2 (NaOH 6N – 10 gotas)	14 dias
THM, Tetracloroetano, Tricloroetano,	Vidro PTFE	Refrigeração 0.020g Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> para águas tratadas.	14dias
Metais (As, Sb e Se)	Polietileno (lavado c/ HCL 1:1)	Refrigeração: pH <2 (HCL – 20 gotas/l)	1 mês
Metais(Fe, Mn , Cd, Cr, Ni, Cu, Pb, e Al)	Polietileno (lavado c/ HNO <sub>3</sub> 1:1)	Refrigeração: pH <2 (HNO <sub>3</sub> – 20 gotas/l)	1 mês
Mercúrio	Vidro escuro	Refrigeração: 2 ml de solução 5g de K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> / 1000 ml (HNO <sub>3</sub> 1:1)	1 mês
Pesticidas	Vidro (lavado c/ (HNO <sub>3</sub> 1:1)	Refrigeração	7 Dias (Extracção) 40 dias (Análise)
TOC	Vidro escuro	Refrigeração: pH <2 (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> – 4 gotas)	28 dias
Dureza Total, Cálcio e Magnésio,	Polietileno/Vidro	Refrigeração	Dureza Total - 1 mês Cálcio e Magnésio - 7 dias
Acrilamida, Epicloridrina e Cloreto de Vinilo	Vidro Escuro	Refrigeração	1 mês

**Tabela 3:** Conservação de amostras

#### 4. PROCESSO ANALÍTICO

As características de desempenho dos métodos analíticos utilizados encontram-se compiladas na tabela 4.

Parâmetro	VP	Método	LQ	Acreditação	Subcontratação
1,2-dicloroetano, ug/l	3,0	PEFQ55ag. PC3 Ed.nº1 (EPA 524.2: 1995)	0,50	**	
Acrilamida, ug/l	0,10	HPLC-MS	0,01	√	Agrolab
Epicloridrina, ug/l	0,10	DIN EN 14207	0,01	√	Agrolab
Alumínio, ug/l	200	NP 441: 1966	50	√	
Amónio, mg/l NH <sub>4</sub>	0,5	LAE – Indofenol	0,15	√	
Antimónio, ug/l	5	SMEWW 3114 C	3,0		
Arsénio, ug/l	10	SMEWW 3114 C	1,0	√	
Bactérias Coliformes, UFC/100 ml	0	PME09.ag.PC3 Ed nº2 (ISO 9308-1:2000)	0	√	
Benzeno, ug/l	1,0	PEFQ55ag. PC3 Ed.nº1 (EPA 524.2: 1995)	0,50	**	
Benzo(a)pireno, ug/l	0,01	PEFQ50ag.PC3. Ed. nº3 (SMEWW 6440 B)	0,01	**	
Boro, mg/l	1	DIN 38405 – D17	0,2	√	
Bromatos, ug/l	10	DIN EN ISO 15061	0,5	√	Agrolab
Cádmio, ug/l	5,0	SMEWW 3113 B	1	√	
Cheiro, taxa de diluição	3	PEFQ37ag.PC3Ed.nº3(SMEWW2150B;EN 1622:2006)	0		
Chumbo, ug/l	25	SMEWW 3113 B	4	√	
Cianetos, ug/l	50	SMEWW 4500-CN E	15	√	
Cloretos, mg/l	250	SMEWW 4500-CI B	9	√	
Cloreto de Vinilo, ug/l	0,50	DIN EN ISO 10301 (F4)	0,1	√	Agrolab
Cloro Residual, mg/l	0,20 – 0,6*	PEFQ60ag.PC3 Ed.nº2(SNEWW 4500 CI – G ED. nº21)	0,10		
Quantificação de <i>Clostridium perfringens</i> , UFC/100 ml	0	PEM 13ag.PC3 Ed. nº1 (EPA/600/R-95/178:1996)	0		
Cobre, mg/l	2,0	PEFQ12.ag.PC3 Ed. nº1 (SMEWW 3111 B)	0,3	√	
Condutividade, uS/cm 20°C	2500	SMEWW 2510 B	15	√	
Cor, escala mg/L/Pt Co	20	SMEWW 2120 B	8	√	
Crómio, ug/l	50	SMEWW 3113 B	3	√	
<i>E. coli</i> , UFC/100 ml	0	PME09.ag.PC3 Ed nº2 (ISO 9308-1:2000)	0	√	

Parâmetro	VP	Método	LQ	Acreditação	Subcontratação
Enterococos, UFC/100 ml	0	ISO 7899-2:2000	0	√	
Ferro, ug/l	200	SMEWW 3500-Fe B	60	√	
Fluoretos, mg/l	1,5	SMEWW 4500-F C	0,1	√	
Manganês, ug/l	50	SMEWW 3113 B	9	√	
Mercúrio, ug/l	1	EN 1483- E12- 4	0,5	√	Agrolab
Níquel, ug/l	20	SMEWW 3113 B	1	√	
Nitratos, mg/l NO <sub>3</sub>	50	SMEWW 4500-NO3 B	0,9	√	
Nitritos, mg/l NO <sub>2</sub>	0,5	SMEWW 4500-NO2 B	0,01	√	
Nº Total de Germes a 22°C, UFC/ ml	<100*	PEM 01ag.PC3, Ed nº1 (SMEWW 9215 B)	1	√	
Nº Total de Germes a 37°C, UFC/ ml	<20*	PEM 01ag.PC3, Ed nº1(SMEWW 9215 B)	1	√	
Oxidabilidade, mg/l O <sub>2</sub>	5,0	NP 731: 1969	1,5	√	
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos, ug/l	0,1	PEFQ50ag.PC3 Ed. nº3 (SMEWW6440 B)	0,015	**	
Benzo(b)fluoranteno,ug/l	-	PEFQ50ag.PC3ED.nº3(SMWW6440B)	0,015	**	
Benzo(k)pireno,ug/l	-	PEFQ50ag.PC3ED.nº3(SMWW6440B)	0,015	**	
Benzo(ghi)pireno, ug/l	-	PEFQ50ag.PC3ED.nº3(SMWW6440B)	0,015	**	
Indeno (1,2,3-cd)pireno, ug/l	-	PEFQ50ag.PC3ED.nº3(SMWW6440B)	0,015	**	
Pesticida individual, ug/l	0,1	DIN EN ISO 11369 (F12) LC-MS-MS	0,05	√	Agrolab
pH, escala Sorensen (20°C)	6,5-9,0	SMEWW 4500 H+ B	-	√	
Sabor, taxa de diluição	3	PEFQ38ag.PC3 Ed. nº3 (SMEWW 2160 B; EN 1622:2006)	0	**	
Selénio, ug/l	10	PEFQ56ag.PC3ED.nº2 (SMEWW 3114 C)	1		
Sódio, mg/l Na	200	SMEWW 3500-Na B	2	√	
Sulfatos, mg/l SO <sub>4</sub>	250	PEFQ39ag.PC3.Ed nº6 (SMEWW 4500 SO4-E)	15	√	
Tetracloroetano, ug/l	-	PEFQ55ag.PC3 Ed.nº1 (EPA 524.2:1995)	1	**	
Clorofórmio, ug/l	-	PEFQ55ag.PC3 Ed.nº1 (EPA 524.2:1995)	1,0	**	
Bromofórmio, ug/l	-	PEFQ55ag.PC3 Ed.nº1 (EPA 524.2:1995)	1,0	**	
Bromodichlorometano, ug/l	-	PEFQ55ag.PC3 Ed.nº1 (EPA 524.2:1995)	0,50	**	
Dibromoclorometano, ug/l	-	PEFQ55ag.PC3 Ed.nº1 (EPA 524.2:1995)	0,50	**	
Tricloroetano, ug/l	-	PEGQ55ag.PC3 Ed. nº1 (EPA 524:1995)	0,50	**	
Turvação, UNT	4	SMEWW 2130 B	0,2	√	
Dureza Total, mg/l	150 –	SMEWW 2340 C	5	√	

Parâmetro	VP	Método	LQ	Acreditação	Subcontratação
CaCO <sub>3</sub>	500*				
Cálcio, mg/l Ca	<100*	NP 506:1967	3,0	√	
Magnésio, mg/l Mg	<50*	Cálculo	1,0		
Carbono Orgânico Total, mg/l	s/alteração	PEFQ57.PC3 Ed.nº1 (SMEWW5310 B)	2,0		

**Tabela 5:** Características de Desempenho dos Métodos Analíticos

Notas:

VP – Valor Paramétrico definido no Decreto-Lei nº306/2007

LQ – Limite de Quantificação

\* - Valor Desejável de acordo com o Decreto-Lei nº306/2007

\*\* - Parâmetro auditado em 2008, a aguardar certificado

## 5. TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS

É, em seguida, efectuado um tratamento estatístico dos resultados obtidos nas análises efectuadas em cada sistema e a sua comparação com os valores paramétricos definidos no Anexo I do Decreto-Lei nº 306/2007. É ainda quantificado, para cada parâmetro, o número de análises previstas no PCQA, o número de análises efectuadas e a percentagem de análises realizadas, bem como o número de violações aos valores paramétricos e os parâmetros que as originaram.

Os valores paramétricos obrigatórios aplicáveis à água destinada ao consumo humano são os fixados na parte I (parâmetros microbiológicos) e II (parâmetros químicos) do Anexo I do referido diploma.

De acordo com o definido nesse decreto, se os valores paramétricos não forem respeitados, no caso dos parâmetros microbiológicos (Parte I) e dos parâmetros químicos (Parte II), a entidade gestora deve investigar as causas e adoptar as medidas correctivas necessárias para restabelecer a qualidade da água, tendo em conta o desvio relativamente ao valor paramétrico e o perigo potencial para a saúde. Relativamente aos parâmetros indicadores (Parte III), no caso de incumprimento dos valores paramétricos, a autoridade de saúde pronuncia-se sobre se existe risco significativo para a saúde. Assim, a distribuição de água não necessita de ser interrompida ou restringida, se não houver risco para a saúde pública, no entanto, deverão ser tomadas medidas para repor os valores paramétricos.

### 5.1. Bica Fria

Parâmetro	V.P.	Unidade	Valor Médio	Valor Mínimo	Valor Máximo	Nº Análises previstas	Nº Análises efectuadas	% Análises realizadas	Nº violações
1,2-Dicloroetano	3	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	1	1	100	0
Acetilamida	0,1	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	1	1	100	0

Parâmetro	V.P.	Unidade	Valor Médio	Valor Mínimo	Valor Máximo	Nº Análises previstas	Nº Análises efectuadas	% Análises realizadas	Nº violações
Alumínio	200	µg/l	<50	<50	<50	1	1	100	0
Antimónio	5	µg/l	1,9	1,9	1,9	1	1	100	0
Arsénio	10	µg/l	2,6	2,6	2,6	1	1	100	0
Amónio	0,5	mg/l NH4	<0,15	<0,15	<0,15	3	3	100	0
Benzeno	1	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	1	1	100	0
Benzo(a)pireno	0,01	µg/l	<0,006	<0,006	<0,006	1	1	100	0
Boro	1	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	1	1	100	0
Bromatos	10	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	1	1	100	0
Bromodichlorometano	-	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	1	1	100	0
Bromofórmio	-	µg/l	<1	<1	<1	1	1	100	0
Cádmio	5	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	1	1	100	0
Cheiro	3	Factor de Diluição	2 Factor de Diluição	2 Factor de Diluição	2 Factor de Diluição	3	3	100	0
Chumbo	25	µg/l	<4	<4	<4	1	1	100	0
Cianetos	50	µg/l	<15	<15	<15	1	1	100	0
Cloretos	250	mg/l Cl-	35	35	35	1	1	100	0
Cloro Residual Livre	0,20-0,60*	mg/l	0,50	0,47	0,60	8	8	100	0
Clorofórmio	-	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	1	1	100	0
Cobre	2	mg/l	<0,3	<0,3	<0,3	1	1	100	0
Condutividade	2500	µS/cm	293	277	324	3	3	100	0
Cor	20	mg/L PtCo	<8	<8	<8	3	3	100	0
Crómio	50	µg/l	<3	<3	<3	1	1	100	0
Dibromoclorometano	-	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	1	1	100	0
Ferro	200	µg/l	<60	<60	<60	1	1	100	0
Fluoretos	1,5	mg/l F-	0,1	0,1	0,1	1	1	100	0
Hidroc. Policiclicos Aromáticos	0,1	µg/l	<0,015	<0,015	<0,015	1	1	100	0
Manganês	50	µg/l	<9	<9	<9	3	3	100	0
Mercúrio	1	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	1	1	100	0
Níquel	20	µg/l	<1	<1	<1	1	1	100	0
Nitratos	50	mg/l NO3	5,8	4,2	7,9	3	3	100	0
Nitritos	0,5	mg/l NO2	<0,01	<0,01	<0,01	1	1	100	0
Oxidabilidade	5	mg/l O2	<1,5	<1,5	<1,5	3	3	100	0
Pesticidas Totais	0,5	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	1	1	100	0
pH, 20°C	6,5-9,0	Escala Sorensen	7,3	7,0	7,6	3	3	100	0
Clostridium Perfringens	0	UFC/100 ml	0	0	0	1	1	100	0
Bactérias Coliformes	0	UFC/100 ml	0	0	0	8	8	100	0
Enterococos	0	UFC/100 ml	0	0	0	1	1	100	0
<i>E. coli</i>	0	UFC/100	0	0	0	8	8	100	0

Parâmetro	V.P.	Unidade	Valor Médio	Valor Mínimo	Valor Máximo	Nº Análises previstas	Nº Análises efectuadas	% Análises realizadas	Nº violações
		ml							
Esporos Clostrídeos Perfringens	0	UFC/100 ml	0	0	0	1	1	100	0
Nº Total Germes 22°C	<100*	UFC/1ml	5	<1	11	3	3	100	0
Nº Total Germes 37°C	<20*	UFC/1 ml	2	<1	6	3	3	100	0
Sabor	3	Taxa dil.	2 Factor de Diluição	2 Factor de Diluição	2Factor de Diluição	3	3	100	0
Selénio	10	µg/l	<1	<1	<1	1	1	100	0
Sódio	200	mg/l	28	28	28	1	1	100	0
Sulfatos	250	mg/l SO4	<15	<15	<15	1	1	100	0
Tetracloroetano	-	µg/l	<1	<1	<1	1	1	100	0
THM total	100	µg/l	<1,5	<1,5	<1,5	1	1	100	0
Tricloroetano	-	µg/l	<0,5	<0,5	<0,5	1	1	100	0
Cálcio	<100*	mg/l	22,3	22,3	22,3	1	1	100	0
Cloreto de Vinilo	0,5	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	1	1	100	0
Epicloridrina	0,10	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	1	1	100	0
Dureza Total	150 – 500*	mg/l	91,1	91,1	91,1	1	1	100	0
Terbutilazina	0,1	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	1	1	100	0
Linurão	0,1	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	1	1	100	0
Metalaxil	0,1	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	1	1	100	0
Benzo(ghi)perileno	-	ug/l	<0,015	<0,015	<0,015	1	1	100	0
Benzo(K)fluoranteno	-	ug/l	<0,015	<0,015	<0,015	1	1	100	0
Clortolurão	0,1	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	1	1	100	0
Desetilterbutilazina	0,1	ug/l	<0,05	<0,05	<0,05	1	1	100	0
Benzo(b)fluoranteno	-	ug/l	<0,015	<0,015	<0,015	1	1	100	0
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	ug/l	<0,015	<0,015	<0,015	1	1	100	0
Magnésio	<50*	mg/l	8,6	8,6	8,6	1	1	100	0
Turvação	4	NTU	<0,2	<0,2	0,2	3	3	100	0
a-total	0,5	Bq/l	<0,04	<0,04	<0,04	1	1	100	0
b-total	1	Bq/l	<0,08	<0,08	<0,08	1	1	100	0
Tritio	100	Bq/l	<2,4	<2,4	<2,4	1	1	100	0
Dose indicativa total	0,1	mSv/ano	-	-	-	1	1	100	0
Percentagem de Análises em Cumprimento									100%

VP – Valor Paramétrico definido no Decreto-Lei nº306/2007

\* - Valor Desejável de acordo com o Decreto-Lei nº306/2007

- Valor Violável pelo Decreto-Lei nº306/2007
- Valor acima do Desejável de acordo com o Decreto-Lei nº306/2007
- Valor no limite permitido e desejável pelo Decreto-Lei nº306/2007
- Valor abaixo do valor desejável pelo Decreto-Lei nº306/2007

No sistema Bica Fria, o resultado de Dureza Total, detectado no local do Edifício Câmara Municipal, é inferior ao valor desejável, de acordo com o Decreto-Lei nº306/2007. Assim como o

valor de desinfectante residual, detectado no ponto do Café Alkimia, se encontra no limite do valor desejável, de acordo com o Decreto-Lei nº306/2007.

## 5.2Landeira

Parâmetro	V.P.	Unidade	Valor Médio	Valor Mínimo	Valor Máximo	Nº Análises previstas	Nº Análises efectuadas	% Análises realizadas	Nº violações
Amónio	0,5	mg/l NH4	<0,15	<0,15	<0,15	1	1	100	0
Cheiro	3	Taxa dil.	2 Factor Diluição	2 Factor Diluição	2 Factor Diluição	1	1	100	0
Cloro Residual Livre	0,20 - 0,60*	mg/L	0,26	0,15	0,34	3	3	100	0
Conductividade	2500	µS/cm	183	183	183	1	1	100	0
Cor	20	mg/l Pt Co	<8	<8	<8	1	1	100	0
Manganês	50	µg/l	<9	<9	<9	1	1	100	0
Nitratos	50	mg/l NO3	10	10	10	1	1	100	0
Oxidabilidade	5	mg/l O2	<1,5	<1,5	<1,5	1	1	100	0
pH, 20°C	6,5-9,0	Un. Esc. Sorensen	6,6	6,6	6,6	1	1	100	0
Bactérias Colifomes	0	UFC/100 ml	0	0	0	3	3	100	0
<i>E. coli</i>	0	UFC/100 ml	0	0	0	3	3	100	0
Nº Total Germes 22°C	<100*	UFC/1ml	2	2	2	1	1	100	0
Nº Total Germes 37°C	<20*	UFC/1 ml	<1	<1	<1	1	1	100	0
Sabor	3	Taxa dil.	2 Factor Diluição	2 Factor Diluição	2 Factor Diluição	1	1	100	0
Turvação	4	NTU	0,6	0,6	0,6	1	1	100	0
Percentagem de Análises em Cumprimento									100%

VP – Valor Paramétrico definido no Decreto-Lei nº306/2007

\* - Valor Desejável de acordo com o Decreto-Lei nº306/2007

- Valor Violável pelo Decreto-Lei nº306/2007
- Valor acima do Desejável de acordo com o Decreto-Lei nº306/2007
- Valor no limite permitido e desejável pelo Decreto-Lei nº306/2007
- Valor abaixo do valor desejável pelo Decreto-Lei nº306/2007

No ponto de amostragem Casa Particular Olívia M. Barrosinha, foi detectado um valor de desinfectante residual inferior ao valor desejável, de acordo com o Decreto-Lei nº306/2007.

Não se verificaram violações aos valores paramétricos do Decreto-Lei Nº306/2007, nos parâmetros analisados.

## 5.3 Vendas Novas

Parâmetro	V.P.	Unidade	Valor Médio	Valor Mínimo	Valor Máximo	Nº Análises previstas	Nº Análises efectuadas	% Análises realizadas	Nº violações
Amónio	0,5	mg/l NH4	<0,15	<0,15	<0,15	1	1	100	0

Parâmetro	V.P.	Unidade	Valor Médio	Valor Mínimo	Valor Máximo	Nº Análises previstas	Nº Análises efectuadas	% Análises realizadas	Nº violações
Cheiro	3	Taxa dil.	2 Factor Diluição	2 Factor Diluição	2 Factor Diluição	1	1	100	0
Cloro Residual Livre	0,20 - 0,60*	mg/L	0,48	0,48	0,48	1	1	100	0
Conductividade	2500	µS/cm	298	298	298	1	1	100	0
Cor	20	mg/l Pt Co	<8	<8	<8	1	1	100	0
Manganês	50	µg/l	<9	<9	<9	1	1	100	0
Nitratos	50	mg/l NO3	6,0	6,0	6,0	1	1	100	0
Oxidabilidade	5	mg/l O2	<1,5	<1,5	<1,5	1	1	100	0
pH, 20°C	6,5-9,0	Un. Esc. Sorensen	7,1	7,1	7,1	1	1	100	0
Bactérias Coliformes	0	UFC/100 ml	0	0	0	1	1	100	0
<i>E. coli</i>	0	UFC/100 ml	0	0	0	1	1	100	0
Nº Total Germes 22°C	<100*	UFC/1ml	<1	<1	<1	1	1	100	0
Nº Total Germes 37°C	<20*	UFC/1 ml	<1	<1	<1	1	1	100	0
Sabor	3	Taxa dil.	2 Factor Diluição	2 Factor Diluição	2 Factor Diluição	1	1	100	0
Turvação	4	NTU	<0,2	<0,2	<0,2	1	1	100	0
Percentagem de Análises em Cumprimento									100%

VP – Valor Paramétrico definido no Decreto-Lei nº306/2007

\* - Valor Desejável de acordo com o Decreto-Lei nº306/2007

- Valor Violável pelo Decreto-Lei nº306/2007
- Valor acima do Desejável de acordo com o Decreto-Lei nº306/2007
- Valor no limite permitido e desejável pelo Decreto-Lei nº306/2007
- Valor abaixo do valor desejável pelo Decreto-Lei nº306/2007

No sistema de Vendas Novas, não se verificaram violações aos valores paramétricos do Decreto-Lei Nº306/2007, nos parâmetros analisados.

#### 5.4 Piçarras

Parâmetro	V.P.	Unidade	Valor Médio	Valor Mínimo	Valor Máximo	Nº Análises previstas	Nº Análises efectuadas	% Análises realizadas	Nº violações
Amónio	0,5	mg/l NH4	<0,15	<0,15	<0,15	1	1	100	0
Cheiro	3	Taxa dil.	2 Factor Diluição	2 Factor Diluição	2 Factor Diluição	1	1	100	0
Cloro Residual Livre	0,20 - 0,60*	mg/L	0,29	0,14	0,43	2	2	100	0
Conductividade	2500	µS/cm	226	226	226	1	1	100	0
Cor	20	mg/Pt Co	<8	<8	<8	1	1	100	0
Manganês	50	µg/l	<9	<9	<9	1	1	100	0
Nitratos	50	mg/l NO3	4,9	4,9	4,9	1	1	100	0
Oxidabilidade	5	mg/l O2	<1,5	<1,5	<1,5	1	1	100	0
pH, 20°C	6,5-9,0	Un. Esc. Sorensen	6,9	6,9	6,9	1	1	100	0

Parâmetro	V.P.	Unidade	Valor Médio	Valor Mínimo	Valor Máximo	Nº Análises previstas	Nº Análises efectuadas	% Análises realizadas	Nº violações
Bactérias Colifomes	0	UFC/100 ml	0	0	0	2	2	100	0
<i>E. coli</i>	0	UFC/100 ml	0	0	0	2	2	100	0
Nº Total Germes 22°C	<100*	UFC/1ml	3	3	3	1	1	100	0
Nº Total Germes 37°C	<20*	UFC/1 ml	<1	<1	<1	1	1	100	0
Sabor	3	Taxa dil.	2 Factor Diluição	2 Factor Diluição	2 Factor Diluição	1	1	100	0
Turvação	4	NTU	<0,2	<0,2	<0,2	1	1	100	0
Percentagem de Análises em Cumprimento									100%

VP – Valor Paramétrico definido no Decreto-Lei nº306/2007

\* - Valor Desejável de acordo com o Decreto-Lei nº306/2007

- Valor Violável pelo Decreto-Lei nº306/2007
- Valor acima do Desejável de acordo com o Decreto-Lei nº306/2007
- Valor no limite permitido e desejável pelo Decreto-Lei nº306/2007
- Valor abaixo do valor desejável pelo Decreto-Lei nº306/2007

Não se verificaram violações aos valores paramétricos do Decreto-Lei nº306/2007, nos parâmetros analisados. No entanto no ponto de amostragem, Casa Particular José Galvão Dionísio, foi detectado um valor de desinfectante residual inferior ao valor desejável, de acordo com o Decreto-Lei nº306/2007.

## **6. CONCLUSÕES**

---

Não se verificaram violações aos valores paramétricos do Decreto-Lei nº306/2007.

As concentrações obtidas nas análises efectuadas, nos diversos pontos de amostragem, dos diversos sistemas de abastecimento, são bastante inferiores aos valores paramétricos.